

**OCENA OBSZAROWA**  
**JAKOŚCI WODY PRZEZNACZONEJ DO SPOŻYCIA W 2008r.**  
**DLA POWIATU ŁĘCZYCKIEGO.**

Na terenie Powiatu Łęczyckiego w 2008 roku jest jeden wodociąg publiczny miejski, trzynaście wodociągów publicznych wiejskich oraz trzy wodociągi lokalne.

Producentami wody przeznaczonej do spożycia są:

- Miasto Łęczyca: Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej spółka z o.o. w Łęczycy ul. Tumska 2 ( 1 miejski ),
- Gmina Łęczyca: Urząd Gminy w Łęczycy i Zakład Karny w Garbalinie, ( 2 wodociągi publiczne, 1 wodociąg lokalny ),
- Gmina Daszyna: Urząd Gminy w Daszynie, ( 2 wodociągi publiczne, 1 wodociąg lokalny )
- Gmina Witonia: Urząd Gminy w Witoni, ( 2 wodociągi publiczne ),
- Gmina Grabów: Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Grabowie, ( 2 wodociągi publiczne ),
- Gmina Piątek: Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Piątku, ( 1 wodociąg publiczny ),
- Gmina Świnice Warckie: Urząd Gminy w Świnicach Warckich, ( 3 wodociągi publiczne )
- Gmina Góra św. Małgorzaty: Firma „ Melgos ” Sp. z o.o. Gostynin i DPS Karsznice, ( 1 wodociąg publiczny, 1 wodociąg lokalny ).

Roczna wielkość produkcji wody dostarczonej od poszczególnych producentów wynosi 5,201,980 m<sup>3</sup> w tym do wodociągu publicznego miejskiego przypada 953,745 m<sup>3</sup> , do publicznych wiejskich 4,164.285 m<sup>3</sup> , lokalnych 83,950 m<sup>3</sup>.

Liczba ludności zaopatrywanej w wodę: 50,600 osób w tym z wodociągu miejskiego korzysta 16,500 osób, z publicznych wiejskich 32,730 osób, natomiast z lokalnych 1370 osób. Długość sieci wodociągowej wynosi w sumie 927,252 km w tym wodociąg miejski posiada 60,0 km sieci, publiczne wiejskie 864,81 km, lokalne 2,442 km.

W ocenie końcowej na 2008 rok stwierdzić należy, że woda dostarczana z wodociągów publicznych wiejskich Witonia i Gajew gmina Witonia, Wodociąg publiczny wiejski Świnice Warckie i Chwalborzyce oraz wodociąg publiczny wiejski Piekacie i wodociąg lokalny Garbalin gmina Łęczyca warunkowo odpowiada wymaganiom określonym w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. Nr 61, poz. 417). Powodem warunkowej jakości wody były przekroczenia parametrów jakości wody t.j: barwa, mętność, mangan, żelazo. Pozostałe wodociągi powiatu łęczyckiego odpowiadają wymaganiom w/w cytowanego rozporządzenia Ministra Zdrowia.

Ilość prowadzonych postępowań administracyjnych wyniosła:

- 18 decyzji finansowych, (Wodociąg publiczny wiejski Witonia, Gajew, Chorki, Mazew, Piątek, Chwalborzyce, Piekacie, Bronno, Świnice Warckie oraz wodociąg lokalny Daszyna i Karsznice oraz Garbalin, ZOZ Łęczyca)
- decyzje administracyjne dla wodociągu publicznego wiejskiego Bronno na poprawę jakości wody do spożycia ( parametrów fizyko-chemicznych ) do dnia 23.04.2008 rok.
- dla wodociągu publicznego wiejskiego Zagaj na poprawę jakości wody do spożycia ( parametrów fizyko-chemicznych ) do dnia 29.02.2009 rok.
- dla wodociągu publicznego wiejskiego Koryta na poprawę jakości wody do spożycia ( parametrów fizyko-chemicznych ) do dnia 28.11.2008 rok.
- Dom Pomocy Społecznej w Łęczycy na poprawę jakości wody ciepłej (Legionella) do dnia 30.06.2008 rok.

- Dom Pomocy Społecznej w Karsznicach na poprawę jakości wody ciepłej (Legionella) do dnia 30.06.2008 rok.
- ZOZ Łęczycza na poprawę jakości wody ciepłej (Legionella) do dnia 30.06.2008 rok.
- dla wodociągu publicznego wiejskiego Piekacie na poprawę jakości wody do spożycia ( parametrów fizyko-chemicznych ) do dnia 14.09.2008 rok.
- dla wodociągu publicznego wiejskiego Piątek na poprawę jakości wody do spożycia ( parametrów fizyko-chemicznych ) do dnia 21.10.2008 rok
- dla wodociągu publicznego miejskiego Łęczycza Krzepocin na poprawę jakości wody do spożycia ( parametrów fizyko-chemicznych ) do dnia 27.07.2008 rok
- dla wodociągu publicznego wiejskiego Witonia na poprawę jakości wody do spożycia ( parametrów fizyko-chemicznych ) do dnia 15.04.2009 rok
- dla wodociągu publicznego wiejskiego Gajew na poprawę jakości wody do spożycia ( parametrów fizyko-chemicznych ) do dnia 15.04.2009 rok
- dla wodociągu publicznego wiejskiego Chwałborzyce na poprawę jakości wody do spożycia ( parametrów fizyko-chemicznych ) do dnia 29.05.2009 rok
- dla wodociągu publicznego wiejskiego Świnice Warckie na poprawę jakości wody do spożycia ( parametrów fizyko-chemicznych ) do dnia 29.05.2009 rok.

Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwa wodociągowo – kanalizacyjne powiatu:

- wodociąg publiczny miejski Łęczycza Krzepocin: bieżące naprawy konserwacyjne i remontowe ( malowanie obudów studni, wymiana złoża w 1 odżelaziaczu ).
- wodociąg publiczny wiejski Zagaj: przeglądy, czyszczenie instalacji i pomp w SUW,
- wodociąg publiczny wiejski Mazew: wymiana pomp poziomych, wymiana części rurowania w budynku hydroforni,
- wodociąg publiczny wiejski Koryta: naprawy bieżące w hydroforni,
- wodociąg publiczny lokalny Daszyna: naprawy bieżące hydroforni.